



LEGENDA :

SIEŤ: 1/N, PE, AC, 50Hz, 230 V, TN - C - S

1: OCHRANA PRED ZÁSAHOM ELEKTRICKÝM PRÚDOM V NORMÁLNYCH PODMIENKACH

(základná ochrana):

/Ochrana pred priamym dotykom / čl.411.2:

A.1 - IZOLOVANÍM ŽIVÝCH ČASŤ

A.2 - ZÁBRANOU ALEBO KRYTMI

2: OCHRANA PRED ZÁSAHOM ELEKTRICKÝM PRÚDOM V PODMIENKACH PORUCHY

/Ochrana pred nepriamym dotykom / čl.411.3:

411.4 - OCHRANA SAMOČINNÝM ODPOJENÍM NAPÁJANIA V SIETI - TN

3: DOPLNKOVÁ OCHRANA PRE ÚRAZOM ELEKTRICKÝM PRÚDOM čl. 415

STN 33 2000-4-41: 2007

PARE č.:

Zodp. projektant:	ING. JÁN KUNDRÁT		ING. JÁN KUNDRÁT PROJEKTOVANIE EL. ZARIADENÍ AUTORIZOVANÝ INŽINIER UI. SAMA CZABÁNA č. 4 048 01 ROŽŇAVA	
Vypracoval a kreslil:	ING. JÁN KUNDRÁT			
Okres: ROŽŇAVA		MsÚ: ROŽŇAVA		
INVESTOR:	MESTO ROŽŇAVA		Formát :	2 x A4
STAVBA:	OPRAVA ZIMNÉHO ŠTADIÓNA - ROŽŇAVA		Účel :	PpSP
	SO-01: OSVETLENIE LADOVEJ PLOCHY		Dátum :	X. 2015
			Arch.číslo :	JK-669-3/15
DRUH VÝKR. :	RIADKOVÁ SCHÉMA - OVLÁDANIA OSVETLENIA		Mierka :	Čís.výkr. :
			-	E-03.