

VÝZVA NA PREDLOŽENIE PONUKY

v zmysle § 117 ZVO na nižšie špecifikovaný predmet zákazky zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“):

Číslo zákazky :	Značka	10/2020/Ka
1. Identifikácia verejného obstarávateľa:	Ustanovenie zákona	§ 7 ods. 1 písm. b)
	Názov	Mesto Rožňava
	Sídlo	Šafárikova 29, 048 01 Rožňava
	Štatutárny zástupca	Michal Domik, primátor mesta
	IČO	00328758
	DIČ	2020937116
	IČ DPH	-
	e-mail	primator@roznavas.sk
	Internetová stránka	www.roznavas.sk
2. Kontaktná osoba pre VO	Bankové spojenie	VÚB, a.s.
	Číslo účtu	SK
3. Kontaktná osoba vo veciach technických	Názov	Mária Kardošová
	e-mail	verejneobstaravanie@roznavas.sk
4. Miesto a spôsob predloženia/doručenia ponuky	Názov	Zlata Macková, PaedDr. Mikuláš Gregor
	e-mail	zlata.mackova@roznavas.sk ; riaditel@tasmroznavas.sk
5. Predmet obstarávania	Osobne/prostredníctvom pošty:	podateľňa v sídle verejného obstarávateľa
6. Výsledok verejného obstarávania	Názov zákazky	Zabezpečenie novej technológie na zníženie čpavku na mestskom zimnom štadióne
	Názov procesu	Rekonštrukcia nízkotlakovej časti chladiaceho okruhu
	Stručný opis zákazky	Cieľom VO je výber dodávateľa na zabezpečenie výmeny zastaranej expanznej nádoby z hľadiska bezpečnosti a spoľahlivosti prevádzky a taktiež kvôli zníženiu celkovej náplne chladiča v chladiacom okruhu pri zachovaní rovnakých požadovaných prevádzkových parametrov. Spolu s nádobou sa odporúča meniť aj prevádzkové a servisné armatúry spolu s bezpečnostnou výbavou tlakovej nádoby a potrubnými rozvodmi až po už zrekonštruovanú časť ľadovej plochy.
7. Podmienky obstarávania	CPV kód	42513200-7 - Chladiace zariadenia 50730000-1 - Opravy a údržba chladiacich zostáv
	Zmluva - písomná forma	Zmluva o dielo § 536 a násl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník
8. Podmienky zmluvy	Minimálne zmluvné podmienky	Cena bude stanovená v súlade so zákonom NR SR č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhláškou MF SR č. 87/1996 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR č. 18/1996 Z.z. a budú v nej zahrnuté všetky náklady súvisiace s

	<p>plnením záväzku poskytovateľa.</p> <p>Cena je totožná s ponukovou cenou uchádzača.</p> <p>Cena bude určená v eurách nasledovne: - cena spolu bez DPH - DPH 20% - cena spolu vrátane DPH K zmene ceny môže dôjsť v prípade zmeny zákonnej sadzby DPH. Ostatné zmeny ceny nie sú prípustné.</p>
	<p>Miesto a termín dodania – podľa bodu 7 tejto výzvy.</p> <p>Platobné podmienky:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Objednávateľ neposkytne poskytovateľovi preddavok. • Platba bude vykonaná bezhotovostným platobným stykom na základe riadne vystavenej faktúry. • Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti stanovené právnymi predpismi pre daňové doklady. • Splatnosť faktúry bude 30 dní od doručenia faktúry. • Prílohou faktúry bude súpis vykonaných sanačných prác a dodávok potvrdený objednávatelom <p>Dodacie podmienky: Poskytovateľ vykonáva činnosti spojené s predmetom zmluvy na vlastnú zodpovednosť podľa zmluvy, pričom rešpektuje technické špecifikácie, právne a technické predpisy, vyhlášky platné v SR, najmä stavebný zákon, zákon o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci.</p>
<p>Podmienky vykonania zákazky</p>	<p>Na uzavretie zmluvy s uchádzačom alebo záujemcom sa v zmysle § 11 ZVO sa vyžaduje, aby uchádzač alebo záujemca, alebo ich subdodávateľ, ktorý má povinnosť zapísať sa do registra partnerov verejného sektora, musí byť zapísaný do registra partnerov verejného sektora.</p>
<p>7. Podrobný opis predmetu zákazky (predmetu obstarávania)</p>	<p>Predmetom technického návrhu „Zabezpečenie novej technológie na zníženie čpavku na mestskom zimnom štadióne“ je výmena jestvujúcej expanznej nádoby, čpavkových čerpadiel a potrubných rozvodov. Navrhované riešenie zahŕňa nový nízkotlakový odlučovač čpavku s dvojicou čpavkových čerpadiel vrátane potrubných rozvodov prevádzkových a servisných armatúr a taktiež bezpečnostnej výbavy tlakovej nádoby. Nový nízkotlakový odlučovač čpavku bude napojený na existujúce potrubie rozvodu ľadovej plochy. Nové riešenie nahrádza pôvodný stav, ktorý je na hranici životnosti.</p> <p>Úprava nízkotlakovej časti chladiaceho okruhu zahŕňa výmenu čpavkových čerpadiel s riadením hladiny v nízkotlakovom odlučovači a výmenou scieho a kvapalinového potrubia k ľadovej ploche s potrebnými prevádzkovými a regulačnými armatúrami vrátane tepelnej izolácie.</p> <p>Rekonštrukčné práce nízkotlakovej časti zahŕňajú nasledovné činnosti :</p> <ul style="list-style-type: none"> - odčpavkovanie a odplynenie časti chladiaceho okruhu, ktorý je predmetom rekonštrukcie, - demontáž expanznej nádoby, čpavkových čerpadiel, armatúr a časti potrubia, - osadenie nového odlučovača čpavku a čpavkových čerpadiel, - montáž ventilov a bezpečnostnej výstroje tlakovej nádoby,

- montážne a zváračské práce na potrubnom rozvode,
- montáž podporných konštrukcií pre uchytenie potrubia,
- uzatvorenie tlakového celku a vykonanie tlakových a tesnostných skúšok,
- prepojenie nového potrubného rozvodu na už existujúci (ostré prepojenia),
- vykonanie ochranných náterov a označenie potrubia podľa druhu pretekajúcej látky,
- zaizolovanie tlakovej nádoby, čerpadiel a potrubného rozvodu tepelnou izoláciou,
- naplnenie nového zariadenia pracovnou látkou (čpavkom),
- komplexné skúšky, skúšobnú prevádzku, zaškolenie obsluhy a spustenie zariadenia do trvalej prevádzky.

Materiál potrubí a tvaroviek

Pri návrhu rozvodu čpavku a splnení požiadaviek kladených na chladiarenské zariadenia musí byť dodržaná norma STN EN 378:2019 časť 1 až 4. Všetky rúry a tvarovky musia byť dodané s atestom chemických a mechanických vlastností materiálu.

Materiál armatúr pre čpavok

Navrhované ventily pre čpavok musia spĺňať požiadavky kladených na chladiarenské zariadenia, musí byť dodržaná norma STN EN 378:2019 časť 2. Všetky armatúry musia byť vyhotovené pre minimálny menovitý tlak PN40. Musia byť certifikované s atestom chemických a mechanických vlastností materiálu. Materiály všetkých častí vrátane upchávok musia byť vhodné pre chladivo R717 a nesmú obsahovať meď a jej zliatiny.

Spoje rozvodného potrubia

Spoje navrhovaného rozvodného potrubia sú zhotovené zvaraním a prírubovými spojmi. Zvarové spoje môžu vykonávať iba zvárači, ktorí majú osvedčenie tejto činnosti podľa STN EN ISO 9606-1/október 2015 kvalifikačné skúšky zváračov, tavné zváranie – časť 1 Ocele. Úpravu zvaracích plôch upraviť podľa STN 13 1075. Každý zvar je potrebné označiť značkou zvárača.

Uchytenie potrubia

Pre uchytenie potrubia sa použijú montážne objímky s izolačným púzdrom s príslušným priemerom podľa dimenzie potrubia pripevnených na oceľových profilových nosníkoch. Podrobnejšie rozpis prác je v PD a vo Výkaze výmer.

	Hlavné miesto dodania alebo plnenia	Zimný štadión, Štítnická ul., 048 01 Rožňava
	zelené VO	NIE
	iné	osobná obhliadka miesta (odporúča sa)
8. Predpokladaná hodnota zákazky	100 096,00	EUR bez DPH určená na základe aktualizovaného rozpočtu zahŕňa všetky náklady súvisiace s predmetom zákazky a to : náklady na dodanie tovaru, uskutočnenia stavebných prác, poskytnutie služby, dopravu a ostatné režijné náklady.
9. Miesto a termín dodania predmetu zákazky, lehota na dodanie alebo dokončenie predmetu zákazky	Štítnická ul., 048 01 Rožňava	realizácia diela k. ú. 2086/261; 2086/262
	lehota ukončenia prác	do 15.10.2020
10. Financovanie predmetu zákazky	dotácia z rezervy vlády	Predmet zákazky financovaný z vlastných zdrojov verejného obstarávateľa a štátneho rozpočtu SR - poskytnutie dotácie na základe uznesenia vlády číslo 559 zo dňa 20.10.2019 v súlade s § 3 Výnosu MF SR č. 26825/2005-441 o poskytovaní dotácii pôsobnosti Ministerstva financií SR.

11. Lehota na predloženie ponuky	Dátum : 09.07.2020	Čas : 09:00 hod.	
12. Kritériá na vyhodnotenie ponuky s pravidlami ich uplatnenia a spôsob vyhodnotenia	Najnižšia ponúknutá cena za celý predmet zákazky s DPH.		
13. Pokyny na zostavenie ponuky	forma	V listinnej forme vyplnením príloh k tejto výzve a zaslaním na určenú adresu doručovania: a) osobne/ listinne: Mestský úrad , Šafárikova 29, 048 01 Rožňava	
	počet vyhotovení	1 x	
	jazyk	slovenský	
	spôsob označenia ponuky	Súťaž neotvárať „Zimný štadión CP“	
	variantné riešenie	nepovoľujú sa	
	komplexnosť dodávky	ponuka na celý predmet zákazky	
	platnosť ponuky	31.10.2020	
	poskytovanie informácií	elektronicky	
	vysvetlenie	V prípade potreby vysvetlenia údajov uvedených vo výzve na predkladanie ponúk, môže požiadať ktorýkoľvek zo záujemcov o ich vysvetlenie priamo u zodpovednej osoby elektronickou poštou na adrese: verejneobstaravanie@roznava.sk Verejný obstarávateľ, ak je to nevyhnutné, môže doplniť informácie uvedené vo výzve na predkladanie ponúk, ktoré preukázateľne súčasne oznámi všetkým známym záujemcom najneskôr 3 dni pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk.	
	požadované doklady	<p>Identifikačné údaje uchádzača: (obchodné meno a sídlo uchádzača, IČO, DIČ, IČ pre daň, prípadne aj telefón, fax, e-mail, webová stránka, bankové spojenie, č. účtu a pod.) s uvedením predmetu zákazky na ktorú sa ponuka predkladá – odporúčanie predloženia (Príloha č. 1) – PODPIS, PEČIATKA (ak relevantné)</p> <p>Návrh uchádzača na plnenie kritéria na vyhodnotenie ponúk (Príloha 1) – PODPIS, PEČIATKA (ak je relevantné)</p> <p>Výkaz výmer (Príloha č. 2) PODPIS, PEČIATKA – ak relevantné; verejný obstarávateľ nepripúšťa zmenu rozsahu a obsahu v predmete obstarávania; predkladá sa v písomnej podobe PDF, v xls formáte alebo zavzorcovaný funkciou ROUND na dve desatinné miesta; môže byť dožiadaný vyplnený v XLS formáte pre účely kontroly VO;</p> <p>Čestné vyhlásenie - odporúčanie predloženia (Príloha č. 3) PODPIS, PEČIATKA</p>	

	podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia	Súpis subdodávateľov (Príloha č. 4) ak je relevantné Návrh zmluvy o dielo (Príloha č. 5)
	technická alebo odborná spôsobilosť	Nepožaduje sa. Oprávnenie uchádzača uskutočňovať práce v rozsahu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky. Verejný obstarávateľ overí splnenie podmienok účasti náhľadom obchodného registra alebo registra hospodárskych subjektov ÚVO. Uchádzač predloží zoznam poskytnutia služieb rovnakého alebo porovnateľného charakteru za predchádzajúcich päť rokov s uvedením cien, miest a lehôt. PODPIS, PEČIATKA Odôvodnenie primeranosti: Podmienka účasti je primeraná a jej potreba vyplynula z dôvodu overenia si skutočnosti, či uchádzač má dostatočné skúsenosti na uskutočnenie predmetnej zákazky.
14. Otváranie ponúk	09.07.2020	10:00 hod.
	neverejný	bez účasti uchádzačov
15. Ďalšie informácie	Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo: <ul style="list-style-type: none"> • zrušiť použitý postup zadávania zákazky v prípade, ak sa zmenia okolnosti, za ktorých sa vyhlásilo verejné obstarávanie, pričom následne nebude uzatvorená Zmluva; • zrušiť použitý postup zadávania zákazky v prípade, že v termíne na predkladanie ponúk nebola doručená ani jedna ponuka; • nevybrať ani jednu ponuku v prípade, že ponuky nebudú zodpovedať určeným požiadavkám; • neprijíť ponuku, ktorej celková cena za dodanie predmetu zákazky prevyšuje finančný limit vyčlenený verejným obstarávateľom pre požadovaný predmet zákazky; • uzatvoriť zmluvu len s úspešným uchádzačom, ktorý bude mať vykonaný zápis v registri partnerov verejného sektora, v prípade ak to povaha a finančný limit zadávanej zákazky vyžaduje. 	
16. Iné	A: obhliadka miesta – odporúča sa z dôvodu vyhodnotenia možnosti uskutočnenia prác – kontakt: zlata.mackova@roznava.sk/ +421918792944; PaedDr. Mikuláš Gregor, telefón: +421905933949; riaditeľ@tsmroznava.sk; výdavky spojené s obhliadkou idú na ťarchu záujemcu. B: Zmluva o dielo – sa vyhotoví v 4 origináloch ;	
17. Upozornenie	S úspešným uchádzačom sa uzavrie zmluva. Výsledky prieskumu trhu budú oznámené všetkým zúčastneným subjektom, ktorí predložili ponuku.	

Prílohy:

Príloha č. 1 – Identifikačné údaje uchádzača, plnenie kritéria

Príloha č. 2 – Položkový rozpočet – zadanie

Príloha č. 3 - Čestné vyhlásenie

Príloha č. 4 – Súpis subdodávateľov

Príloha č. 5 – Zmluva o dielo