

OCHRANA PRED ÚRAZOM ELEKTRICKÝM PRÚDOM PODLA STN. 33 2000 4-41

412 OCHRANA PRED ÚRAZOM EL. PRÚDOM V NORMÁLNEJ PREVÁDZKE

412.1 Ochrana izolovaním živých častí

412.2 Ochrana zábranami alebo kytami

412.3 Ochrana prekážkami

412.4 Ochrana umiestnením mimo dosahu

412.5 Ochrana prírodnými stromami

413 OCHRANA PRED ÚRAZOM EL. PRÚDOM PRI PORUČE

413.1 Ochrana samočinným odpojením napájania

413.2 Ochrana použitím zariadení triedy ochrany II alebo rovnocennou izoláciou


413.4 Ochrana miestnym pospájaním

DOPLNKOVÁ OCHRANA

415.1 Doplnková ochrana: prúdové chrániče RCD

415.2 Doplnková ochrana: doplnkové ochranné pospájanie

AUTOR NÁVRHU	ING. BARNABÁŠ MÁTE				
PROJEKTANT	BRANISLAV VESELKO	ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT	BRANISLAV VESELKO		
VYPRACOVAL	Bratislav Veselko projektant čz. ev. č. 0006/3039 EŽ - P - E1 - A/OS				
STAVEBNÍK	MESTO ROŽŇAVA				
MIESTO STAVBY	ROŽŇAVA	ČÍSLO ZÁKAZKY	01/05/2014		
NÁZOV STAVBY	REKONŠTRUKCIA ZÁKLADNEJ ŠKOLY ZLATÁ ROŽŇAVA	FORMÁT	4A4		
PARCELA		DÁTUM	05/2014		
OBJEKT	SO 01 a 02 PAVILON A a B	MIERKA	1/100		
		STUPEŇ	NA STAVEBNÉ KONANIE		
OBSAH	SILNOPRÚDOVÉ ROZVODY - BLESKOZVOD	ARCH. ČÍSLO	ČÍSLO VÝKRESU		
ČASŤ	E 1/4 ELEKTRICKÉ ZARIADENIA	01/05/2014	E 7		



VLASTNÍK
VÝKRESU