

MESTO ROŽŇAVA
 ŠAFÁRIKOVA 499/29, 048 01 ROŽŇAVA
 MATERSKÁ ŠKOLA - VAJANSKÉHO
 HOSPODÁRSKY PAVILÓN

SÚPIS KÁBLOVÝCH VEDENÍ

| Číslo káb. vedenia | Typ káblového vedenia | ODKIAL' | KAM | |
|-----------------------------|-----------------------|-------------------------------|--------------------------------|--|
| Kuchyňa | | | | |
| WL -3.01 | CYKY-J 5x6 mm 2 | Rozvádzač HR | El. varný kotol č.:1 - vypínač | El. varný kotol č.:1: "VK1", 12 kW |
| | CYSY-J 5x6 mm 2 | El. varný kotol č.:1 vypínač | El. varný kotol č.:1 | |
| WL -3.02 | CYKY-J 5x6 mm 2 | Rozvádzač HR | El. varný kotol č.:2 - vypínač | El. varný kotol č.:2: "VK2", 12 kW |
| | CYSY-J 5x6 mm 2 | El. varný kotol č.:2 vypínač | El. varný kotol č.:12 | |
| WL -3.03 | CYKY-J 5x6 mm 2 | Rozvádzač HR | El. panvica , vypínač | ELEKTRICKÁ PANVICA : " PE. ", 4,5 kW |
| | CYSY-J 5x6 mm 2 | TEl. panvica , vypínač | El. panvica | |
| WL -3.04 | CYKY-J 5x6 mm 2 | Rozvádzač HR | El. pec teplovzdušná, vypínač | EL. PEC TEPLOVZDUŠNÁ: " RE. ", 12,3 kW |
| | CYSY-J 5x6 mm 2 | El. pec teplovzdušná, vypínač | El. pec teplovzdušná | |
| WL -3.05 | CYKY-J 5x2,5 mm 2 | Rozvádzač HR | Škrabka na zemiaky, vypínač | ŠKRABKA NA ZEMIAKY: " Z. " 1,5 kW |
| | CYSY-J 5x2,5 mm 2 | Škrabka na zemiaky, vypínač | Zásuvka, škrabka na zemiaky | |
| WL -3.06 | CYKY-J 3x2,5 mm 2 | Rozvádzač HR | Kuchynský robot - vypínač | KUCHYNSKÝ ROBOT: rezerva |
| WL -3.08 | CYKY-J 3x2,5 mm 2 | Rozvádzač HR | Jednofázová zásuvka: ZO-12 | KUCHYNSKÝ ROBOT: " R ", 1,5 kW |
| WL -3.09 | CYKY-J 3x2,5 mm 2 | Rozvádzač HR | Jednofázová zásuvka: ZO-13 | CHLADNIČKY: 1.04 3x0,3 kW |
| WL -3.10 | CYKY-J 3x2,5 mm 2 | Rozvádzač HR | Jednofázová zásuvka: ZO-14 | MRAZNIČKY: 1.04 0,6 kW |
| Svetelný a zásuvkový rozvod | | | | |
| WL -3.12 | CYKY-J 3x2,5 mm 2 | Rozvádzač HR | Jednofázová zásuvka: ZO-01 | Jednofázové zásuvky: |
| WL -3.13 | CYKY-J 3x2,5 mm 2 | Rozvádzač HR | Jednofázová zásuvka: ZO-02 | |
| WL -3.14 | CYKY-J 3x2,5 mm 2 | Rozvádzač HR | Jednofázová zásuvka: ZO-03 | |
| WL -3.15 | CYKY-J 3x2,5 mm 2 | Rozvádzač HR | Jednofázová zásuvka: ZO-04 | |
| WL -3.16 | CYKY-J 3x2,5 mm 2 | Rozvádzač HR | Jednofázová zásuvka: ZO-05 | |
| WL -3.17 | CYKY-J 3x2,5 mm 2 | Rozvádzač HR | Jednofázová zásuvka: ZO-06 | |
| WL -3.18 | CYKY-J 3x2,5 mm 2 | Rozvádzač HR | Jednofázová zásuvka: ZO-07 | |
| WL -3.19 | CYKY-J 3x2,5 mm 2 | Rozvádzač HR | Jednofázová zásuvka: ZO-08 | |
| WL -3.20 | CYKY-J 3x2,5 mm 2 | Rozvádzač HR | Jednofázová zásuvka: ZO-09 | |
| WL -3.21 | CYKY-J 3x2,5 mm 2 | Rozvádzač HR | Jednofázová zásuvka: ZO-10 | |
| WL -3.22 | CYKY-J 3x2,5 mm 2 | Rozvádzač HR | Jednofázová zásuvka: ZO-11 | |

| Číslo káb. vedenia | Typ káblového vedenia | ODKIAL' | KAM | |
|--------------------|-----------------------|--------------|------------------------------|------------|
| WL -3.24 | CYKY-J 3x1,5 mm 2 | Rozvádzač HR | Osvetlenie | Osvetlenie |
| WL -3.25 | CYKY-J 3x1,5 mm 2 | Rozvádzač HR | Osvetlenie | |
| WL -3.26 | CYKY-J 3x1,5 mm 2 | Rozvádzač HR | Osvetlenie | |
| WL -3.27 | CYKY-J 3x1,5 mm 2 | Rozvádzač HR | Osvetlenie - soc. Priestorov | |
| WL -3.28 | CYKY-J 3x1,5 mm 2 | Rozvádzač HR | Núdzové osvetlenie | |

Rožňava, máj 2016

Vypracoval: Ing. Kunderát Ján