



POPIS MIESTNOSTÍ

OZN. MIEST.	ÚČEL MIESTNOSTI	PLOCHA (m ²)
100	UMÝVÁRKA NÁDOB	3,75
101	ZÁDVERIE	5,40
102	KUCHYŇA	37,50
103	KOMUNIK. PRIESTOR	18,30
104	CHLADNÝ SKLAD	12,00
105	SKLAD ZELENINY	7,70
106	SKLAD RIADU	9,75
107	PRIPRAVA ZELENINY	5,45
108	UPRAT. POTREBY	2,90
109	ZÁDVERIE	6,25
110	SATŇNA PERSONÁL	7,80
111	SOC ZARIADENIE	7,15
112	ZÁDVERIE	3,65
113	WC	1,40
114	ARCHIV	1,50
115	SKLAD	3,25
116	SOC ZARIADENIE+WC	3,55
117	KANCELÁRIA	25,00
118	KOMUNIK. PRIESTOR	5,10
119	ZÁDVERIE	2,15
120	SKLAD	2,30
121	KANCELÁRIA	14,30
122	SKLAD ČIST. POTREB	3,25
123	SUCHÝ SKLAD	8,40
124	PRAČOVŇA	33,80
125	SUSIARĚN	20,30
126	SUSIČKA	6,05
127	ZÁDVERIE	2,35
128	SKLAD	2,60
129	SKLAD	6,80
130	SKLAD	2,10
131	KOMUNIK. PRIESTOR	20,35

- PL - PLYNOVÝ ROZVÁDZAČ
R - KUCHYNSKÝ ROBOT
VK - VARNÝ KOTOL
P - PRAČKA
PŠ - PLYNOVÝ ŠPORÁK
PE - ELEKTRICKÁ PANVICA
EŠ - ELEKTRICKÝ ŠPORÁK
S - STÔL
RE - ELEKTRICKÁ RÚRA
CH - CHLADNIČKA
Z - ŠKRABKA NA ZEMIARY

LEGENDA :

- SVIETIDLO ŽIARIVKOVÉ STROPNÉ, typ: TCS 160, 4xTL5-14W/830, HFP C3, IP20, PHILIPS resp. podľa výberu investora
- SVIETIDLO ŽIARIVKOVÉ STROPNÉ, typ: TCW 060 2xTL5-35W/840, HF, IP65, PHILIPS resp. podľa výberu investora
- SVIETIDLO STROPNÉ, typ: TCW 060 1xTL5-35W HF, IP65, PHILIPS resp. podľa výberu investora
- SVIETIDLO STROPNÉ, typ: FWG200 2xPL-C2P18W/840 HF, IP66, PHILIPS resp. podľa výberu investora
- SVIETIDLO NÁSTENNÉ, typ: FWG211 2xPL-C4P18W/840 HF, IP66, PHILIPS resp. podľa výberu investora
- SVIETIDLO NÁSTENNÉ, typ: FWG211 1xPL-C4P18W/840 HF, IP66, PHILIPS resp. podľa výberu investora
- SVIETIDLO NÁSTENNÉ, typ: SB 136 1x36W, IP66, MODUS resp. podľa výberu investora
- SVIETIDLO NÚDZOVÉHO OSVETLENIA S AKUMULÁTOROM A PIKTOGRAMOM, typ: EMERGENCY 2754, 1x T5/8 W, IP40, (OM5)

- VYPINÁČ JEDNOPÓLOVÝ, 10A, 230V, typ: 1
- VYPINÁČ JEDNOPÓLOVÝ TLÁČKOVÝ, 10A, 230V, radenie: 1S
- VYPINÁČ JEDNOPÓLOVÝ SÉRIOVÝ, 10A, 230V, typ: 5
- VYPINÁČ JEDNOPÓLOVÝ STRIEDAVÝ, 10A, 230V, typ: 6

- ZÁSUJKA JEDNOFÁZOVÁ, 16A, 230V, typ: 5518A-A23498 + 3901A-B10B, IP20, ABB
- ZÁSUJKA JEDNOFÁZOVÁ, DVOJNÁSOBNÁ, 16A, 230V, typ: 5512A-C02357B, IP20, ABB
- ZÁSUJKA JEDNOFÁZOVÁ, S VIEČKOM, 16A, 230V, typ: 5518A-A23998, IP20, ABB- TANGO
- ZÁSUJKA JEDNOFÁZOVÁ, S VIEČKOM, 16A, 230V, typ: 5518A-29998, IP44, ABB- TANGO

- KÁBLOVÝ ROZVOD, vid Zoznam káblových vedení
- JEDNOFÁZOVÝ ZÁSUJKOVÝ KÁBLOVÝ ROZVOD, vid Zoznam káblových vedení
- TROUFÁZOVÝ KÁBLOVÝ ROZVOD, vid Zoznam káblových vedení

SIET': 3/N/PE, AC, 50Hz, 400 / 230 V, TN - C - S

- 1/ OCHRANA PRED ZÁSACHOM ELEKTRICKÝM PRÚDOM V NORMÁLNYCH PODMIEHKACH (základná ochrana) :
/Ochrana pred priamym dotykom / čl.411.2:
A.1 - IZOLOVANÍM ŽIVÝCH ČASTÍ
A.2 - ZABRANOU ALEBO KRYTÍM
2/ OCHRANA PRED ZÁSACHOM ELEKTRICKÝM PRÚDOM V PODMIEHKACH PORUCHY
/Ochrana pred neplánaným dotykom / čl.411.3:
411.4 - OCHRANA SAMOČINNÝM ODPOJENÍM NAPÁJANIA V SIETI - TN
3/ DOPLNKOVÁ OCHRANA PRED ÚRAZOM ELEKTRICKÝM PRÚDOM čl. 415
415.1 - PRÚDOVÝ OCHRANÍČ
415.2 - DOPLNKOVÉ OCHRANNÉ POSPÁJANIE

STN 33 2000-4-41: 2007

PARE E:

Zodp. projektant:	ING. JÁN KUNDRÁT	Formát:	8 x A4
Vypracoval a kreslil:	ING. JÁN KUNDRÁT	Účel:	PpSPaRS
Okras:	ROŽŇAVA	Dátum:	V. 2016
INVESTOR:	MESTO ROŽŇAVA ŠAFÁRIKOVA 499/29, 048 01 ROŽŇAVA	Arch.číslo:	JK-709-1/16
STAVBA:	MATERSKÁ ŠKOLA - VAJANSKÉHO, ROŽŇAVA HOSPODÁRSKY PAVILÓN	Mierka:	Čís.výkř.: 1: 50 E-01.
SO-01:	ELEKTROINŠTALÁCIA		
DRUH VÝKř:	ELEKTROINŠTALÁCIA: SVETELNÝA ZÁSUJKOVÝ ROZVOD		