

ŠPECIFIKÁCIA ROZVÁDZAČA: "HR"

EXISTUJÚCI SKRIŇOVÝ ROZVÁDZAČ

Typ: 3. poľový

KRYTIE: IP30 / IP20

SIETĚ: 3/N,PE, AC, 50Hz, 400 / 230 V, TN - C - S

1: OCHRANA PRED ZÁSAHOM ELEKTRICKÝM PRÚDOM V NORMÁLNYCH PODMIENKACH (základná ochrana):

/Ochrana pred priamym dotykom / čl.411.2:

A.1 - IZOLOVANÍM ŽIVÝCH ČASŤ

A.2 - ZÁBRANOU ALEBO KRYTMI

2: OCHRANA PRED ZÁSAHOM ELEKTRICKÝM PRÚDOM V PODMIENKACH PORUCHY

/Ochrana pred nepriamym dotykom / čl.411.3:

411.4 - OCHRANA SAMOČINNÝM ODPOJENÍM NAPÁJANIA V SIETI - TN


3: DOPLNKOVÁ OCHRANA PRE ÚRAZOM ELEKTRICKÝM PRÚDOM čl. 415

415.1 - PRÚDOVÝ CHRÁNIČ

415.2 - DOPLNKOVÉ OCHRANNÉ POSPÁJANIE

STN 33 2000-4-41: 2007

PARE č.:

Zodp. projektant:	ING. JÁN KUNDRÁT		ING. JÁN KUNDRÁT PROJEKTOVANIE EL. ZARIADENÍ AUTORIZOVANÝ INŽINIER Ul. SAMA CZABÁNA č. 4 048 01 ROŽŇAVA	
Vypracoval a kreslil:	ING. JÁN KUNDRÁT			
Okres: ROŽŇAVA	MsÚ: ROŽŇAVA			
INVESTOR:	MESTO ROŽŇAVA ŠAFÁRIKOVA 499/29, 048 01 ROŽŇAVA	Formát :		4 x A4
STAVBA :	MATERSKÁ ŠKOLA - VAJANSKÉHO, ROŽŇAVA HOSPODÁRSKY PAVILÓN	Účel :		PpSP
		Dátum :		V. 2016
		Arch.číslo :		JK-709,1-3/16
SO-01:	ELEKTROINŠTALÁCIA	Mierka :		Čís.výkr. :
DRUH VÝKR. :	DOPLNENIE ROZVÁDZAČA: "HR" - pole č.: 3	-		E-03.